

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.11.2017

АКТ № 18-3742

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Мельникайте, дом № 55**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.11.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ВКТ-7	44247	25.10.2021	05763540
ПРЭМ	132463	25.10.2021	05763536
ПРЭМ	132468	25.10.2021	05763538
КТСП-Н	9595х	25.10.2021	05763537
КТСП-Н	9595г	25.10.2021	05763539

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 65 1,2-120

Доп. информация: Под прибором: Осо(ж.д.+ неж/части), Огвс(ж.д.+ неж/части).
Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г



(подпись)