

НЕ УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 04 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся представитель АО «УСТЭК» Технический директор Е. В. Мурзин
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Марданова Р.З.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Надежда»
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Мухоморова 2
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	прошито 08.08.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Р.О. осуществляется																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 шт. 07.06.22</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1 шт. 07.06.22		Сдано	1		Дата	05.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	05.08.22			
К-во ТУ	Всего	1 шт. 07.06.22																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	полностью обследовано																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	АКТ № 232571																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы исправны																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	система защиты теплопотребления исправна																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в наличии</i>	<i>[подпись]</i>	<i>[подпись]</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>не установлены схема ИТП в узле входов на тепловые пункты</i>	<i>ВВН</i>	<i>[подпись]</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет *Акт от 09.08.2022г.*

Кол-во заглушенных труб *_____*

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *1) Восстановить освещение.*

2) Узлы отрисов не проходили ГИ

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Ген. дир. Климов Ю.П. прот. № 57-22-3438*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *О/Н* от *18.07.2013* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

рублей*

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Закключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *узлы отрисов не проходили ГИ*

Начальник абонентской службы *[подпись]*

Начальник отдела дебиторской задолженности *[подпись]*

Представитель абонентской службы *[подпись]*

Представитель потребителя *Мар Марданович*