

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 27.09.2017

АКТ № 18-2814

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 33**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 27.09.2017 по 23 сентября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТЭМ-104	1542098	07.11.2018	05760653
ПРП	79899A	07.11.2018	ОАО "ТТ"
ПРП	79894A	07.11.2018	ОАО "ТТ"
ТСПА-Н	60624X	23.09.2018	ОАО "ТТ"
ТСПА-Н	60624Г	23.09.2018	05760650


Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,15-60

Доп. информация: Под прибором: Q_{со}=0,313, Q_{гвс}=0,26 Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу задела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Подпись 
(подпись)


(подпись)