

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Мехник Вадим АА

должность, ФИО

Представитель потребителя

Директор Марданова Г.З

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО ПК Надежда

наименование потребителя, ИКУ


г. Тюмень, ул. Каюдышевская, 11.

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя теля потребителя (ИКУ)														
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	проведено 08.07.22																
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	Р.О. отсутствует																
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>4</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>4</td></tr><tr><td>Дата</td><td>08.07.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>7</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>7</td></tr><tr><td>Дата</td><td>08.07.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	4	Сдано	4	Дата	08.07.22	К-во ВВП	Всего	7	Сдано	7	Дата	08.07.22		
К-во ТУ	Всего	4																
	Сдано	4																
	Дата	08.07.22																
К-во ВВП	Всего	7																
	Сдано	7																
	Дата	08.07.22																
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительное																
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232600																
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	в работе составлены																
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	зависимая схема																

10	Наличие паспортов теплотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	В наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	досмотрено		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
 Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплоснабжения: Техн. директор Климов Ю. К. тел. 57-22-3938

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 0/4 от 18.07.2013 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплоснабжения к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнено



Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко



 Маргарита Г.В.