

Утверждаю  
Главный инженер  
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

**АКТ № 18-3281**

**периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей**

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**  
по адресу: **г. Тюмень, Холодильная, дом № 13**  
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


| Тип прибора | Заводской номер | Дата окончания поверки | Место установки и наличие пломбы |
|-------------|-----------------|------------------------|----------------------------------|
| СПТ-941     | 59424           | 20.09.2021             | 05763395                         |
| ПРЭМ        | 486971          | 20.09.2021             | 05763391                         |
| ПРЭМ        | 489322          | 20.09.2021             | 05763393                         |
| КТСП-Н      | 2812Г           | 20.09.2021             | 05763392                         |
| КТСП-Н      | 2812х           | 20.09.2021             | 05763394                         |

Диапазон измерений расхода, м<sup>3</sup>/ч Ду 50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором  $Q_{со}=0,447$   $Q_{гвс}=0,553$  Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей  
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)  
56-71-59

Ответственный представитель  
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)

(подпись)