

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3463

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, М. Горького, дом № 23а**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ941	49149	20.09.2021	05763880
ПРЭМ	316332	05.04.2020	05763877
ПРЭМ	290378	01.04.2020	05763879
КТПТР-05	12025	20.09.2021	05763878
КТПТР-05	12025А	20.09.2021	ОАО ТТ

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду65 1,2-120

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(ж.д.)}=0,801$; $Q_{гвс(ж.д.)}=0,11$;
 $Q_{со(ООО\text{"ДентоГрад"}-Михайлова\ О.Л.\ 71,1м2)}=0,801$; $Q_{гвс(ООО\text{"ДентоГрад"}-Михайлова\ О.Л.\ 71,1м2)}=0,11$;
 $Q_{со(Терещенко\ С.В.\ 34,3м2)}=0,801$; $Q_{гвс(Терещенко\ С.В.\ 34,3м2)}=0,11$;
 $Q_{со(Якубчук\ Е.В.\ 94,3м2)}=0,801$; $Q_{гвс(Якубчук\ Е.В.\ 94,3м2)}=0,11$ Гкал/ч. Т/трасса до прибора
учета согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)

(подпись)