

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3282

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО** по адресу: **г. Тюмень, Шиллера, дом № 34** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ941	46066	27.08.2021	05763365
ПРЭМ	308800	27.08.2021	05763361
ПРЭМ	308794	27.08.2021	05763363
КТСП-Н	18708х	27.08.2021	05763362
КТСП-Н	18708г	27.08.2021	05763364


Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,72-72

Доп. информация: Доп. информация: Под прибором Qco(жил. части + неж. части), Qгвс(жил части + неж части) гвс от ЦТП. Трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Подпись: 
(подпись)


(подпись)