

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Михаил Константинович Быков должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Марданова С. В. должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:



ООО СК. Каменск наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Шмидта 34 адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплоснабжающих установок.	краныго 01.02.2022																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	10. Отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">от 900</td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">от 900</td></tr><tr><td>Сдано</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td></td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	от 900		Сдано			Дата			К-во ВВП	Всего	от 900		Сдано			Дата				
К-во ТУ	Всего	от 900																						
	Сдано																							
	Дата																							
К-во ВВП	Всего	от 900																						
	Сдано																							
	Дата																							
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт N 232603																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	не требуется																						
9	Работоспособность защиты систем теплоснабжения.	не требуется																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	неисполнение применение к ИТН		

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☐ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☐ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: Обеспечить гидроуровень в вводе ТС.

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Ген. дир. с.т. Климков Ю. П. пр. № 37-22-3438

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № О/Н от 18.07.2013 года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены



Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко




Мар Марданов