

ке УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Билин В. В.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Марданов Г. З.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО ЭК «Надежда»
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Мавз кинемат. 83 к. 4
адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушения тепловых режимов: октябрь докл: 10,06°C март докл: 22,97°C декабрь докл: 12,15°C апрель докл: 18,43°C февраль докл: 24,66°C																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 05.08.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	ГО - отсутствуют																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 МКФ Р-1000</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>05.08.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>05.08.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1 МКФ Р-1000		Сдано	2		Дата	05.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	05.08.22			
К-во ТУ	Всего	1 МКФ Р-1000																						
	Сдано	2																						
	Дата	05.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	акт №23-3966																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы функционируют																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	система защиты теплопотребления функционирует																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии	А.А. Бондаренко	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	установлено 1 шт. (на входе в квартиру)	В.А. Бондаренко	М.А. Бондаренко

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет нет от 03.08.22

Кол-во заглушенных труб

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☐ да / ☒ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;

Термометров ☐ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☒ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания:

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех. директор. Владимир Ю. Р. прот. № 57-22-3438

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № от 18.07.2013 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

 , рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Закключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнено с замечаниями: карусельные тепловые режимы см. п. 1

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности

Представитель абонентской службы

Представитель потребителя

А.А. Бондаренко

С.А. Шинников
Техник Пономарёва АР
М.А. Марданов Г.З.