

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 04 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Билин В.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя директор Марданова Т.З.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК «Надежда»
наименование потребителя ИКУ

г. Тюмень, ул. Серова 19к1
адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	устранены.																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 04.08.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	т.о. отсутствует.																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 шт. + 1 шт.</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1 шт. + 1 шт.		Сдано	2		Дата	05.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	05.08.22			
К-во ТУ	Всего	1 шт. + 1 шт.																						
	Сдано	2																						
	Дата	05.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	частично отсутствует																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232590																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регуляторы отсутствуют																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В наличии</i>	<i>В</i>	<i>Н</i>
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>на МКД удел на насосной станции 1 узел неавтоматический 2 узла не имеют пом</i>	<i>В</i>	<i>В</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☐ пластинчатый; ☒ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет

Кол-во заглушенных трубок 1 трубка 2 ступени 2 секции

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;

Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: 1) восстановить износ, обескитить шпуровые чашки в вводе Т.С.

2) Загрязненные трубки могут привести к ухудшению параметров ГВС

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

1) замечания устранены

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Тех.директ. Климов Ю. Р. прот. № 57-22-3938

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 6/Н от 18.01.2013 года.

(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: загрязненные трубки ВВП

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко

С.И. Ширин
Мероприятия
Маргарита Р. З.