

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 12.10.2017

АКТ № 18-3280

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО** по адресу: **г. Тюмень, Холодильная, дом № 13а** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 12.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	49444	25.09.2021	05763380
ПРЭМ	312337	25.08.2021	05763376
ПРЭМ	306954	25.08.2021	05763378
КТПТР-05	8303А	25.08.2021	05763377
КТПТР-05	8303	25.08.2021	05763379

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду65 1,2-120

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(ж.д.)}=0,447$, $Q_{со(неж. пом)}=0,015$, гвс от ЦТП.
Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



Климов
(подпись)