

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 04 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический директор Бочков В.А.

Представитель потребителя Директор Марданов И.З.

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК Надежда

г. Пермь, ул. Момкина 4а

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя теля АО «УСТЭК»																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	нарушения тепловых режимов ноябрь 2021 12,06 март 2022: 15,43 декабрь 2021: 10,12 апрель 2022: 13,87 январь 2022: 16,44 февраль 2022: 14,83																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 05.08.2022																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	р.д. отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²)	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">1 шт. + 50 шт.</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">1</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">05.08.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1 шт. + 50 шт.		Сдано	1		Дата	05.08.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	05.08.22			
К-во ТУ	Всего	1 шт. + 50 шт.																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	05.08.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	полностью отсутствует																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 231821																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	наличие со, рве информации наличие перепада на приборе																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	система защиты теплопотребления непробита																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>в комплекте</i>	<i>В.В.В.</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>нерабочая схема уже не работает с автоматическим на чашечке насоса</i>	<i>В.В.В.</i>	<i>В.В.В.</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет *Нет от 10.08.22г.*

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☐ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;

Термометров ☐ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;

Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☐ да / ☐ нет;

Покраски оборудования и трубопроводов ☐ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☐ да / ☒ нет;

Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☐ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☐ да / ☐ нет.

Замечания: *Все замечания устранены, все приборы исправны, все схемы ИТП. Обматывающая гидроизоляция ввода Г.С. опущена один конец под крышу.*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Техн. директ. Климов Ю.С. прот. 57-22-3438*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *О/Н* от *18.07.2013* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *картушение тепловых режимов см. п.1*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко