

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3455

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, Мельничная, дом № 83, корпус 4**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТЭМ-104	1548785	17.09.2021	05763860
ПРП	102728	17.09.2021	05763856
ПРП	102762	17.09.2021	05763858
ТСПА-К	74445/х	17.09.2021	05763857
ТСПА-К	74445/г	17.09.2021	05763859

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 32 0,3-30

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,1$, $Q_{гвс(жд)}=0,121$, $Q_{со(оф)}=0,058$
Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)