

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 05.10.2017

АКТ № 18-3002

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"** по адресу: **г. Тюмень, Заречный, дом № 31** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 05.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	73635	18.12.2018	05760965
ПРЭМ	623425	23.01.2019	05760961
ПРЭМ	623450	23.01.2019	05760963
КТС-Б	1438771х	28.05.2021	05760962
КТС-Б	1438771г	28.05.2021	05760964

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду80 1,8-180

Доп. информация: Под прибором Qco, Qгвс жилого дома. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)