

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК»

должность, ФИО

технический контролер Вологодского С.А.

Представитель потребителя

Директор Маданова Г.З.

должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:




наименование потребителя, ИКУ

г.р. Меломинские 55

адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	не выявлено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	АКТ потребителя																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	ГО отсутствует																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см²	2d = <u> </u> мм; L= <u> </u> м. 2d = <u> </u> мм; L= <u> </u> м. 2d = <u> </u> мм; L= <u> </u> м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">26.07.22</td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td colspan="2">2</td></tr><tr><td>Сдано</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td colspan="2">25.07.22</td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	2		Сдано	2		Дата	26.07.22		К-во ВВП	Всего	2		Сдано	2		Дата	25.07.22			
К-во ТУ	Всего	2																						
	Сдано	2																						
	Дата	26.07.22																						
К-во ВВП	Всего	2																						
	Сдано	2																						
	Дата	25.07.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	Акт № 232576																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	РПВ 8 50,25 работает РСО 8 50 работает РПВ 65 работает																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	в рабочем состоянии																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	в наличии		
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	не зафиксирована система МКД не имеет дросселей срок 3 м		

Тип ВВП: ☒ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☒ нет нет от 20.07.22г.

Кол-во заглушенных трубок —

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;
 Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☐ да / ☐ нет; Спускников ☐ да / ☐ нет;
 Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
 Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
 Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.
 Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;
 Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: —

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: Техн. директ. Климов Н.Р. прот. № 57-22-3438

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № 8/Н от 18.07.2013 года.
 (протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

(дата)

(имеется/не имеется)

(текущая/просроченная)

* Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: выполнены

Начальник абонентской службы А.А. Бондаренко

Начальник отдела дебиторской задолженности С.А. Степанов КВ

Представитель абонентской службы М.А. Марданова ТЗ

Представитель потребителя Конуров Е.А.