

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« ____ » _____ 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» Технический контролер Быхов В.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Марданова Т.З.
должность, ФИО

провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК Каменка
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Механическая 35
адрес

Номер договора _____

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	<u>устранено</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	<u>краном 30.05.2022</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	<u>п.о. отсутствует</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²)	2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м. 2d = _____ мм; L = _____ м.	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	К-во ТУ Всего <u>1</u> Сдано <u>1</u> Дата <u>30.05.22</u> К-во ВВП Всего <u>1</u> Сдано <u>1</u> Дата <u>30.05.22</u>	<u>В.А. Быхов</u> <u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u> <u>Марданова Т.З.</u>
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	<u>качество отсутствует</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	<u>Акт № 232582</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	<u>регулятор ГВС исправен</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	<u>не требуется</u>	<u>В.А. Быхов</u>	<u>Марданова Т.З.</u>

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В наличии</i>	<i>В.Ф.</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>сопел установлены</i>	<i>В.Ф.</i>	<i>Г.К.</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☒ да / ☐ нет *Акт от 10.02.2022г.*

Кол-во заглушенных трубок _____

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☒ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☒ да / ☐ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☐ да / ☐ нет;
Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *восстановить судящего*

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Ген. директ. Климов Н.П. прот. № 57-22-3438*

(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *014* от *18.07.2013* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на:

_____, _____, _____ рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *выполнены*

Начальник абонентской службы _____

Начальник отдела дебиторской задолженности _____

Представитель абонентской службы _____

Представитель потребителя _____

А.А. Бондаренко