

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 27.09.2017

АКТ № 18-2815
периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Механическая, дом № 35**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 27.09.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТЭМ-104	1541849	17.09.2021	05760975
ПРП	78597А	17.09.2021	05760971
ПРП	78600А	17.09.2021	05760973
ТСПА-Н	60695Х	17.09.2021	05760972
ТСПА-Н	60695Г	17.09.2021	05760974

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,15-60

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(ж.д.)}=0,313$, $Q_{вгс(ж.д.)}=0,26$,
 $Q_{со(аптека)}=0,053$, $Q_{вгс(аптека)}=0,025$, Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Подпись
(подпись)

Подпись
(подпись)