


Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС



Ильясов А.А.

Дата печати: 23.10.2017

АКТ № 18-3747

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО**
по адресу: **г. Тюмень, Шиллера, дом № 34/1**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 23.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
ТСРВ-024м	1300148	20.09.2021	05763850
ЭРСВ-440л	1256835	20.09.2021	05763846
ЭРСВ-440л	1304754	20.09.2021	05763848
ТПС	1204662	20.09.2021	05763847
ТПС	1204676	20.09.2021	05763849
MBS 1700	39390343	18.10.2021	
MBS 1700	36458343	18.10.2021	

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду50 0,566-84,90


Доп. информация: Под прибором: Q_{со} жил дома, Q_{неж. пом.} Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452) 56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов И.Г.

Тюменские тепловые сети филиал АО
«Уральская теплосетевая компания»
Служба контрольно-измерительных
приборов

« » 20 г.

Подпись: 

(подпись)

(подпись)