

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3457

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **НАДЕЖДА УК ООО** по адресу: **г. Тюмень, М.Тореза, дом № 1** и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ943.2	26716	19.09.2021	05763865
ПРЭМ	351603	19.09.2021	05763861
ПРЭМ	351009	19.09.2021	05763863
КТСП-Н	319г	19.09.2021	05763862
КТСП-Н	319х	19.09.2021	05763864

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором $Q_{со}=0,326$ $Q_{гвс}=0,136$ нежилые $Q_{со}=0,043$ $Q_{гвс}=0,020$ Гкал/ч Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.



(подпись)