

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3271

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО ПП "УК Надежда"**
по адресу: **г. Тюмень, Холодильная, дом № 11**
и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:


Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	56104	01.04.2020	05763370
ПРЭМ	424742	01.04.2020	05763366
ПРЭМ	428176	01.04.2020	05763368
КТС-Б	6429а	01.04.2020	05763367
КТС-Б	6429	01.04.2020	05763369

Диапазон измерений расхода, м3/ч Ду 50 0,72-72

Доп. информация: Под прибором: $Q_{со(жд)}=0,743$; $Q_{гвс(жд)}=0,624$;
 $Q_{со(маг. "Алтай")}$; $Q_{гвс(маг. "Алтай")}$ Гкал/ч. Т/трасса до прибора учета согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г 8-982-916-52-93



Климов
(подпись)