

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор

Е. В. Мурзин

« 07 » 09 2022 г.

Акционерное общество «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания»

АКТ

Проверки выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022- 2023 годов.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель АО «УСТЭК» технический контролер Бывшев В.А.
должность, ФИО

Представитель потребителя Директор Марданова Г.З.
должность, ФИО





провели проверку выполнения мероприятий к отопительному периоду 2022-2023 годов:

ООО УК надежда
наименование потребителя, ИКУ

г. Тюмень, ул. Механическая 33
адрес

Номер договора

В результате проверки установлено:

№ п/п	Наименование мероприятия	Выполнение	Подпись представителя АО «УСТЭК»	Подпись представителя потребителя (ИКУ)																				
1	Устранение выявленных нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.	устранено																						
2	Проведение промывки систем отопления, оборудования теплопотребляющих установок.	промыто 30.05.22																						
3	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения, согласно выданных гарантийных обязательств.	10 стесор вент.																						
4	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии (проведение гидравлических испытаний тепловых сетей Р-16 кгс/см ²	2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м. 2d = _____ мм; L= _____ м.																						
5	Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность Р-10 кгс/см ²	<table><tr><td rowspan="3">К-во ТУ</td><td>Всего</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>30.05.22</td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">К-во ВВП</td><td>Всего</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Сдано</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>Дата</td><td>30.05.22</td><td></td></tr></table>	К-во ТУ	Всего	1		Сдано	1		Дата	30.05.22		К-во ВВП	Всего	1		Сдано	1		Дата	30.05.22			
К-во ТУ	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	30.05.22																						
К-во ВВП	Всего	1																						
	Сдано	1																						
	Дата	30.05.22																						
6	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.	удовлетворительно																						
7	Наличие и работоспособность приборов учета и Акта допуска в эксплуатацию 2022 - 2023гг.	отсутствует акт допуска РЧТТ																						
8	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	регулятор РВР исправен, срезаютера СО снег привоз																						
9	Работоспособность защиты систем теплопотребления.	не требуется																						

10	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.	<i>В наличии</i>	<i>В.Р.</i>	
11	Установка дроссельных устройств (сопел и шайб), соответствующих тепловой нагрузке у абонента с опломбировкой.	<i>сопел установлены</i>	<i>В.В.</i>	<i>Ю.В.</i>

Тип ВВП: ☐ одноступенчатый, ☒ двухступенчатый, ☐ моноблочный;

☒ пластинчатый; ☐ кожухотрубный.

Промывка ВВП ☐ да / ☐ нет *нет от 10.08.22г.*

Кол-во заглушенных труб

Наличие: Грязевиков на Т1 и Т2 ☒ да / ☐ нет; Манометров (штуцеров под манометры) ☐ да / ☐ нет;
Термометров ☒ да / ☐ нет; Воздушников ☒ да / ☐ нет; Спускников ☒ да / ☐ нет;
Предохранительного клапана (незав.сх.) ☐ да / ☐ нет; Освещения в ТУ ☒ да / ☐ нет;
Покраски оборудования и трубопроводов ☒ да / ☐ нет; Схемы ИТП ☒ да / ☐ нет;
Прямого соединения оборудования ИТП с водопроводом и канализацией ☐ да / ☒ нет.

Выполнение: Поверки приборов (манометров, термометров) КИПиА ☒ да / ☐ нет;

Ревизии запорной и регулирующей арматуры ☒ да / ☐ нет.

Замечания: *установить недостающие манометры, установить привод на регулятор СО*
2. нет акта передаточной, проверки учета

Устранение замечаний, выявленных при проверке выполнения мероприятий к ОЗП 2022-2023 годов.

замечания устранены

13. Аттестованное в «Ростехнадзоре» лицо, ответственное за состояние и эксплуатацию тепловых сетей и систем теплопотребления: *Техн. директ. Климов Ю.И. прот № 5722-3438*
(должность, фамилия, имя, отчество)

Назначен приказом по предприятию, организации № *О/Н* от *18.07.2013* года.
(протоколом общего собрания собственников помещений при непосредственной форме управления).

14. Наличие задолженности за поставленную тепловую энергию, теплоноситель по состоянию на: рублей*
(дата) (имеется/не имеется) (текущая/просроченная)

*Подлежит оплате в соответствии с условиями договора и действующего законодательства.

Заключение. Мероприятия по подготовке системы теплопотребления к отопительному сезону 2022 - 2023 годов: *нет акта госука ПУТЭ*

Начальник абонентской службы

Начальник отдела дебиторской задолженности *С.В. Смирнов*

Представитель абонентской службы *Маргарита Р.З.*

Представитель потребителя

Маргарита Р.З.