

Утверждаю
Главный инженер
АО "УТСК" ТТС

Ильясов А.А.

Дата печати: 01.10.2017

АКТ № 18-3283

периодической проверки узла учета на границе раздела смежных тепловых сетей

Произведен технический осмотр приборов узла учета тепловой энергии потребителя **ООО "УК Надежда"**

по адресу: **г. Тюмень, Малыгина, дом № 8**

и проверена комплектность необходимой технической документации, в результате чего установлено: узел учета соответствует требованиям «Правил учета тепловой энергии и теплоносителя» №1034 от 18.11.2013 г., в полном объеме.

На основании изложенного узел учета тепловой энергии допускается в эксплуатацию с 01.10.2017 по 01 октября 2018 г. в следующем составе оборудования и пломбируется:

Тип прибора	Заводской номер	Дата окончания поверки	Место установки и наличие пломбы
СПТ-941	42234	01.09.2021	05763400
ПРЭМ	258604	01.09.2021	05763396
ПРЭМ	243413	01.09.2021	05763398
КТПТР-05	9224	01.09.2021	05763397
КТПТР-05	9224a	01.09.2021	05763399

Диапазон измерений расхода, м³/ч Ду 50 0,72-72


Доп. информация: Под прибором: Q_{со}(ж.д. малыгина 8 + неж/пом.), Q_{гвс}(ж.д. малыгина 8 + неж/пом) Q_{со}(ж.д малыгина 6 + н/п), Q_{гвс} (ж.д. малыгина 6 + н/п). Гкал/ч. Т/трасса согласно акта на границу раздела!

Представитель энергоснабжающей
организации: Аскеров М.А. тел. 8(3452)
56-71-59

Ответственный представитель
потребителя: Климов Ю.Г.

Подпись

(подпись)


(подпись)